

Datum: 2007-03-09

Pellistore PCS

Följande kompletteringer har införts i **Installationsanvisningen** och **Bruksanvisningen**:

Under rubriken: **Säkerhetsföreskrifter för Installation och Service**

Innan arbete påbörjas inne i pelletsförrådet sörj för god ventilation om pellets finns kvar.
Pellets kan bilda kolmonoxid som kan vara mycket skadlig att andas in.

Vid arbete inne i pelletsförrådet skall, av säkerhetsskäl, alltid minst en person befinna sig utanför förrådet.



Under rubriken: **Inblåsning och Avluftring**

OBS! Avluftröret måste utmynta utomhus vid påfyllning av pellets.
Avluftröret skall vara fast monterat mot fria luften annars kan trycket som uppstår vid påfyllning från bulkbil leda till skador.

Under rubrikerna: **Påfyllning av Pellets** och **Underhåll**



Innan arbete påbörjas inne i pelletsförrådet sörj för god ventilation om pellets finns kvar.
Pellets kan bilda kolmonoxid som kan vara mycket skadlig att andas in.
Vid arbete inne i pelletsförrådet skall, av säkerhetsskäl, alltid minst en person befinna sig utanför förrådet.

Gränsvärden, exponeringstid för kolmonoxid:

- 30 ppm upp till 8 timmar
- 100 ppm upp till 15 minuter

OBS! Avluftröret måste utmynta utomhus vid påfyllning av pellets.
Avluftröret skall vara fast monterat mot fria luften annars kan trycket som uppstår vid påfyllning från bulkbil leda till skador.